




ALFA Slamkammare

Skötselinstruktion

Tillhörande specifikation anger om hela anläggningen består av flera komponenter som redovisas på separata instruktionsblad. Denna instruktion gäller ALFA Slamkammare av rörmodell:

Produktnummer	SAK 1602
Våtvoly, m ³	5,1
Slamvoly max, m ³	3,0
Slamtömningsnivå, mm	500
Serviceöppningar, st	1
Serviceöppningar, mm	600
Extra utrustning*	

Avskiljarens serviceöppningar är försedda med gjutjärnsbetäckningar eller betonglock.



TILLSYN OCH SKÖTSEL	
Objekt / observation	Åtgärd
VID LÄMPLIGT TIDSINTERVALL	
Slammet ligger 50 mm under angiven tömningsnivå	Beställ tömning
Slammet ligger vid eller över angiven tömningsnivå	Stoppa tillflödet och töm avskiljaren
Skärmarna är förorenade av främmande föremål	Rengör

* Avser utrustning som endast ingår när den är specificerad i förteckningen.